UNIVERSITÄTSmedizin.
MAINZ
Abt. für Hygiene und Infektionsprävention

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-PL-13258-03-00

Geb. 905 5. Etage
Hochhaus am Augustusplatz
55131 Mainz
Sekretariat Telefon: +49 (0) 6131 17-9152
Sekretariat Telefax: +49 (0) 6131 17-9044

Wasserlabor Email: wasserlabor-hygiene@unimedizin-mainz.de

Ludwig und Enders Spedition
und Transporte GmbH
Naheweinstraße 11
55452 Rümmelsheim

Mainz, den 12.03.2025

Prüfbericht
Untersuchung nach Trinkwasserverordnung
Probenahme: nach DIN EN ISO 19458:2006-12, Zweck: b

Messstelle:	Ludwig und Enders Spedition und Transporte GmbH, Naheweinstraße11, 55452 Rümmelsheim		
Probenart:	Trinkwasser		
Eingangsnr.:	B 0649_25	**Laboreingang:**	10.03.2025, 10:00
Probenehmer:	Vornwald / AHI	**Prüfbeginn:**	10.03.2025, 10:10
Entnahmedatum/-zeit:	10.03.2025, 09:15	**Prüfende:**	12.03.2025

Ergebnisse:

umseitig

Beurteilung:

Die mikrobiologischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung wurden in der/n Untersuchungsprobe/n erfüllt.

Dr. med. Frank Günther / Dr. rer. nat. W. Kohnen / Dr. med. R. Pietsch / Dr. med. A. Becht
Abteilungsleiter / Prüfleiter / Prüfleiterin / Prüfleiterin
(Dieser Prüfbericht ist mit einer Unterschrift gültig)

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den untersuchten Prüfgegenstand. In Fällen, wo die Abteilung für Hygiene und Infektionsprävention nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die Grenz- bzw. Richtwertformulierung beziehen sich auf die jeweils angewendete Verordnung bzw. technische Regelung. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts ist nur nach schriftlicher Zustimmung der Abteilung für Hygiene und Infektionsprävention zulässig.
n.g. = nicht gemessen n.z. = nicht zählbar n.a. = nicht auswertbar

Ergebnisse:

Mikrobiologische Parameter		Temp. bei Probe-nahme	Koloniezahl bei 22°C	Koloniezahl bei 36°C	Coliformen Nachweis	E. coli Nachweis	P. aeruginosa Nachweis	Enterokokken Nachweis	Clostridium perfringens Nachweis
Verfahren		DIN 38404-4 1976-12	TrinkwV, §43, 3	TrinkwV, §43, 3	DIN EN ISO 9308-1 (2017)	DIN EN ISO 9308-1 (2017)	DIN EN ISO 16266 (2008)	DIN EN ISO 7899-2 (2000)	DIN EN ISO 14189 (2016)
Einheit		°C	KBE/ml	KBE/ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
Grenzwert		-	100	100	0	0	kein Grenzwert nach Trinkwasserverordnung	0	0
Eingangsnr.	Entnahmestelle								
B 0649_25	Waschhalle Ausgussbecken	10,6	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den untersuchten Prüfgegenstand.
n.g. = nicht gemessen n.z. = nicht zählbar n.a. = nicht auswertbar